



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero	0497/CPD/4811/13
----------------------	------------------

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione **Porta esterna pedonale in alluminio con taglio termico a due ante a battente, con destinazione d'uso su vie di fuga, della serie commercialmente denominata "DOMAL TOP TB 65"**

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

LASA F.LLI NATA SRL

Via Valletta, 1/B - 30010 CANTARANA DI CONA (VE)

e prodotto nello stabilimento

LASA F.LLI NATA SRL

Via Valletta, 1/B - 30010 CANTARANA DI CONA (VE)

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato ITC ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato CSI S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 14351-1: 2006+A1:2010** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **15/02/2013** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 15/02/2013

Rev. 0



Registrazione numero

0497/CPD/4811/13

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A

Porta esterna pedonale in alluminio con taglio termico a due ante a battente, con destinazione d'uso su vie di fuga, della serie commercialmente denominata "DOMAL TOP TB 65"

Versione con n° 3 punti di chiusura:

Dimensioni campione:	W 1709 x H 2475
4.14 Permeabilità all'aria:	classe 1
4.5 Tenuta all'acqua:	classe 2A
4.2 Resistenza al carico del vento:	classe C1
4.6 Rilascio sostanze pericolose:	conforme
4.10 Capacità di sblocco:	conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 0970-CPD-RP0920 del 18/07/2011 emesso da ITC.

Versione con n° 5 punti di chiusura:

Dimensioni campione:	W 1709 x H 2475
4.14 Permeabilità all'aria:	classe 2
4.5 Tenuta all'acqua:	classe 2A
4.2 Resistenza al carico del vento:	classe C1
4.6 Rilascio sostanze pericolose:	conforme
4.10 Capacità di sblocco:	conforme

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 0970-CPD-RP0921 del 18/07/2011 emesso da ITC.

Bollate, 15/02/2013

Rev. 0